

**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona  
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096  
☐ <http://www.artesv.it> - ✉ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ✉ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

Savona, data del protocollo

ORDINATIVO DIRETTO N. 75  
del 48 LUG 2017

**Oggetto:** Lavori relativi alla fornitura di nuovo Kit elettrico e meccanico del limitatore di velocità, tenditore e funicella e sistema di illuminazione lampada deviatore di accensione luce nel fondo fossa dell'elevatore di via VITTIME di BRESCIA civ. 22 Savona.

**CIG:** ZD01F5F178 - **ditta:** SCHINDLER s.p.a., con sede a Genova - **importo:** € 1.200,00

La sottoscritta Avv. Sabrina Petroni, nella sua qualità di Dirigente, verificata la disponibilità di bilancio per la somma di Euro 1200,00 (diconsi euro MILLEDUECENTO/00) oltre IVA

### **PREMESSO**

- che a seguito di sopralluogo presso il nuovo impianto ascensore di cui all'oggetto, al fine della operazioni di verifica preliminare per la messa in servizio eseguito dal sottoscritto R.U.P., e da tecnici della ditta SCHINDLER s.p.a., con sede a Genova, via Fiumara 6/13 C.F. e P.IVA 00842990152, titolare del contratto di manutenzione dell'impianto ascensore di cui sopra, si rilevava che la fossa del vano corsa ascensore risultava piena d'acqua e che alcuni componenti elettronici e meccanici dell'impianto (limitatore di velocità, funicella..ecc) risultavano sommersi e pertanto non davano più garanzia di un corretto funzionamento;
- che l'impresa SCHINDLER s.p.a con nota recepita al prot. ARTE al n. 5442 in data 08/05/2017 segnalava la necessità di dover procedere alla sostituzione del Kit elettrico e meccanico del limitatore di velocità, tenditore e funicella e sistema di illuminazione lampada deviatore di accensione luce nel fondo fossa dell'elevatore, previo svuotamento ed esecuzione di intervento atto ed evitare ulteriori infiltrazioni d'acqua nel vano fossa ascensore, quantificando in Euro 1.200,00 oltre IVA, il costo dell'intervento;
- che a seguito di verifiche con la D.L., il Collaudatore ed il R.U.P. dell'intervento di nuova costruzione dell'edificio recentemente ultimato, di cui l'impianto è a servizio, si è appurato che le infiltrazioni in fossa non sono imputabili all'impresa esecutrice né ad errori di progettazione in quanto trattasi probabilmente di risalita o penetrazione di acqua di falda, non rilevata in sede di indagine preliminare e verosimilmente dovuta ad una sopravvenuta variazione del livello freatico;
- che sono stati quindi eseguiti lavori volti all'eliminazione dell'acqua presente nel vano fossa mediante l'installazione di una pompa ad immersione a cura della ditta di manutenzione ordinaria;
- che risulta ora necessario provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra al fine di poter mettere in funzione l'impianto ascensore;
- che l'impianto ascensore, essendo nuovo, ai fini di mantenere la garanzia, necessita di interventi da parte di tecnici della casa produttrice, ovvero SCHINDLER s.p.a.;
- che il preventivo di Euro 400,00 oltre IVA della Ditta SCHINDLER s.p.a è valutato congruo.

### **CONSIDERATO**

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente e del Dirigente conflitto di interessi di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

### **DATO ATTO**

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

### DISPONE


- ai sensi dell'art. 36 e art 216 comma 9 del D.lgs n 50/2016 e del decreto dell'Amministratore Unico n 116 del 17/05/2016;
- su proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Nicolò Arimondo del Servizio tecnico dell'azienda, nominato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 243 del 13/09/2016:

di autorizzare i lavori sopra descritti alla ditta SCHINDLER s.p.a., con sede in Genova via Fiumara 6/13 - C.F. e P.IVA 00842990152, per l'importo di Euro 1.200,00 oltre IVA.

Dà mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Nicolò Arimondo



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

geom. Costanza Faroppa



IL DIRIGENTE

Avv. Sabrina Petroni



Per l'impegno di spesa:

conto: 52.070.20207

Firma

